

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарско-
му краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. доверия
(861) 268-64-40**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Горячий Ключ

353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18

тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69

Предписание № 62/1/8

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях
(земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 3

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фами-
лия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

муниципального образования город Горячий Ключ, детский сад

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 62 от «27» июня 2018 года ст. 6 Федерального
(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
«02» июля 2018 г. по 10 ч. 00 мин. «16» июля 2018 г. проведена проверка старшим инспек-
тором ОНД и ПР г. Горячий Ключ, подполковником вн. службы Мисько Сергеем Петрови-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
чем, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 3 муни-
ципального образования город Горячий Ключ, г. Горячий Ключ, ул. Репина, 49.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей Кильдюшкиной Светланой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной без- опасности, с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде- рации и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- вания по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты склада (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о	(п. 61 ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	04.02.2019	

	пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.			
2.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) инженерного оборудования здания (вентиляционные каналы). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	(п. 21 ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	04.02.2019	
3.	Руководитель организации не организывает не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	(п. 24 ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	04.02.2019	
4.	Для отделки путей эвакуации первого этажа здания, из помещения актового зала, групповых помещений через раздевалки применяются горючие материалы (пол, потолок)	(Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21.01-97*, раздел 4.3 п. 4.3.2 СП 1.13130-2009)	04.02.2019	
5.	В помещениях здания детского дошкольного образовательного учреждений подкласса Ф1.1 применяются декоративно-отделочные материалы для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп (КМ 2): Г1, В1, ДЗ+, Т2, РП1	(ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	04.02.2019	
6.	Отсутствуют предусмотренные проектом двери коридора первого этажа, препятствующие распространению опасных факторов пожара	(Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п.п. Д п. 23)	04.02.2019	
7.	Двери выходов, открывающиеся в лестничную клетку первого и второго этажей не имеют устройства для самоза-	(Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4.2 п. 4.2.7 СП 1.13130-2009)	04.02.2019	

	крывания и уплотнения в при- творах			
8.	Из помещений второго этажа детского сада, при численности эвакуирующихся более 15 человек, эвакуационный выход на лестницу третьего типа выполнен шириной менее 1,2 метра	(Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	04.02.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Горячий Ключ С.П. Мисько

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» июля 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«16» июля 2018 г.

Зав. Кильдюшкин С.А.
(должность, фамилия, инициалы)